釣蝦場所建管及消防安全查核結果彙整表 二

序號	查核日期	業者名稱	地址	建管查核(○符合、●不符合、△無此項目)				消防安全查核(○符合、●不符合、△無須設置或辦理)										備註
				避難層及避難層以外樓層出入口是否符合規定	走廊是否符合規定	是否辦理建築物公共安全檢查簽證申報	其他	1.滅火器是否符合規定	2.室內消防栓設備是否符合規定	3.自動撒水設備是否符合規定	4.其他滅火設備是否符合規定	5.警報設備是否符合規定	6.避難逃生設備是否符合規定	7.排煙設備是否符合規定	8.消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報	9.是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品	10.防火管理相關規定是否符合規定	
1	107.04.25	車輪釣蝦場	臺北市士林區至善路2段485號	'△	'△	'△	●'違建	○	△	△	△	△	○	△	○	△	△	
2		春城釣蝦場	臺北市士林區至善路2段471號	'△	'△	'△	●'違建	○	△	△	△	△	○	△	○	△	△	
3		至善釣蝦場	臺北市士林區至善路3段13號	'△	'△	'△	●'違建	○	△	△	△	△	○	△	○	△	△	
4		尚好釣蝦場	臺北市士林區至善路3段31號之1	'△	'△	'△	●'違建	○	△	△	△	△	○	△	○	△	△	
5		閒暇釣蝦場	臺北市士林區至善路3段41號	'△	'△	'△	●'違建	○	△	△	△	△	○	△	○	△	△	
6	107.04.26	大洋城釣蝦場	桃園市蘆竹區蘆竹里富國路二段383號1樓	△	△	△	●'違建(補領使用執照中)	○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	
7		沅泰釣蝦場(沅泰企業社)	桃園市蘆竹區中正北路117-1號	△	△	△	●'違建	○	○	△	△	○	○	△	○	○	○	
8		百蝦樂釣蝦場	桃園市桃園區三元里三元街400號1樓	△	△	△	●'違建	○	△	△	△	△	○	△	△	△	△	
9		海天親子生態釣蝦場	桃園市八德區瑞泰里介壽路二段635號	△	△	△	●'違建	○	△	△	△	△	○	△	△	△	△	

釣蝦場所建管及消防安全查核結果彙整表 二

序號	查核日期	業者名稱	地址	建管查核(○符合、●不符合、△無此項目)				消防安全查核(○符合、●不符合、△無須設置或辦理)										備註		
				避難層及避難層以外樓層出入口是否符合規定	走廊是否符合規定	是否辦理建築物公共安全檢查簽證申報	其他	1.滅火器是否符合規定	2.室內消防栓設備是否符合規定	3.自動撒水設備是否符合規定	4.其他滅火設備是否符合規定	5.警報設備是否符合規定	6.避難逃生設備是否符合規定	7.排煙設備是否符合規定	8.消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報	9.是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品	10.防火管理相關規定是否符合規定			
10	107.04.27	大都市釣蝦場	新北市樹林區中正路102號	'△	'△	'△	●違建	○	△	△	△	△	△	○	○	○	△	△		
11		海底城釣蝦場	新北市樹林區中正路102之2號	'△	'△	'△	●違建	●數量不足、本體損壞	△	△	△	△	△	●未設標示設備、緊急照明設備	●未依規定設置	●	△	△		
12		168釣蝦場	新北市中和區中正路219號	'△	'△	'△	●違建	●逾期未實施性能檢修，滅火效能不足	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	
13		光華釣蝦場	新北市蘆洲區光華路158號	'△	'△	'△	●違建		○	△	△	△	△	○	△	○	△	△	△	
14		瘋釣蝦釣蝦場	新北市五股區成泰路3段651號	'△	'△	'△	●違建	●滅火器失壓、一皮管損壞	○	△	△	△	●火警自動警報設備無法移置緊急廣播設備	●緊急照明燈故障	○	○	○	○	○	
15	107.05.02	東元釣蝦場(東海資訊休閒館)	屏東市復興南路一段292號1樓	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	○			
16		福生釣蝦場(屏順電子遊戲場)	屏東市頂宅里頂宅街367號	○	○	○	○	○	△	△	△	△	○	△	○	△	○			
17		王朝釣蝦場(王朝電子遊戲場)	屏東市瑞光路3段100巷19號	○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○	△	○			
18		新百億美食育樂館	屏東市中正路443號	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	△	○			
19		月券一釣蝦休閒廣場	屏東市敬軍路178-6號	○	○	○	○	○	△	△	△	△	○	△	○	△	○	○		
20		龍興娛樂廣場	屏東市忠孝路302巷2號	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○		
21		龍門休閒育樂廣場	屏東縣里港鄉玉田村文化路37號	○	○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	△	○	○	○		
22		祥和釣蝦休閒娛樂館	屏東縣長治鄉中興路740號	○	○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○	△	○		

釣蝦場所建管及消防安全查核結果彙整表 二

序號	查核日期	業者名稱	地址	建管查核(○符合、●不符合、△無此項目)				消防安全查核(○符合、●不符合、△無須設置或辦理)										備註			
				避難層及避難層以外樓層出入口是否符合規定	走廊是否符合規定	是否辦理建築物公共安全檢查簽證申報	其他	1.滅火器是否符合規定	2.室內消防栓設備是否符合規定	3.自動撒水設備是否符合規定	4.其他滅火設備是否符合規定	5.警報設備是否符合規定	6.避難逃生設備是否符合規定	7.排煙設備是否符合規定	8.消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報	9.是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品	10.防火管理相關規定是否符合規定				
23	107.05.03	新水休閒漁業釣場	宜蘭縣五結鄉五濱路二段188號	○	○	●	○	● 部分滅火器失壓、過期	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△			
24		太平洋釣場	宜蘭縣五結鄉五濱路二段232號	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
25		椰樂釣蝦場	宜蘭縣五結鄉五濱路二段(傳藝對面)	△	△	△	●違建	● 現場1支滅火器失壓、過期	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△		
26		來來釣蝦場	宜蘭縣五結鄉五結路一段180號-1	○	○	●	○	○	△	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△		
27	107.05.04	金海岸釣蝦場	彰化市金馬路一段456號	● 現況避難層出入口不符規定約160公分(應為200公分以上)	○	●	○	● 部分滅火器壓力值不符合規定	△	△	△	○	○	● 部分區域未設置	○	○	○	○	○		
28		東成釣蝦場	彰化市金馬路三段380號	○	○	●	○	○	● 幫浦組件故障	△	△	○	○	○	● 排煙機故障	○	○	○	○		
29		同樂釣蝦場	彰化市崙美路16之1號	'△	'△	'△	●違建							△							
30		三多利釣蝦場	彰化縣和美鎮山犁里仁和路77號	○	○	●	○							△							
31		新世紀釣蝦場	彰化縣和美鎮山犁里仁和路58號	○	○	○	○							△							
32		上海城釣蝦場	彰化縣秀水鄉永興巷臨17號	'△	'△	'△	●違建							△							
33		佳佳釣蝦場	彰化縣秀水鄉三民街31號	'△	'△	'△	●違建							△							

釣蝦場所建管及消防安全查核結果彙整表 二

序號	查核日期	業者名稱	地址	建管查核(○符合、●不符合、△無此項目)				消防安全查核(○符合、●不符合、△無須設置或辦理)										備註
				避難層及避難層以外樓層出入口是否符合規定	走廊是否符合規定	是否辦理建築物公共安全檢查簽證申報	其他	1.滅火器是否符合規定	2.室內消防栓設備是否符合規定	3.自動撒水設備是否符合規定	4.其他滅火設備是否符合規定	5.警報設備是否符合規定	6.避難逃生設備是否符合規定	7.排煙設備是否符合規定	8.消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報	9.是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品	10.防火管理相關規定是否符合規定	
34	107.05.07	上豪釣蝦場	基隆市安樂區參金路710-1號	△	△	△	●違建	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
35		快樂城釣蝦場	基隆市七堵區百七街26號	○	○	●	●用途不符原核准店舖，現狀為釣蝦場	●廚房外側1支乾粉滅火器失壓	△	△	△	△	○	△	○	△	△	
36		豐稔釣蝦場	基隆市中正區豐稔街121號	○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○	△	△	
37	107.05.09	蝦威爽休閒美食釣蝦館	臺中市南區永和里高工路388號	○	○	●	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	●轄區安檢人員已於107.1.16開立限期改善單(B106-004777)
38		拉爽爽美食釣蝦場	臺中市南屯區文心南五路2段480號	○	○	●	○	○	●未設	●未設	△	○	○	●未設	○	○	○	●未適用防火管理人未制定消防防護計劃書 ●轄區安檢人員已於107.5.3開立限期改善單
39		金錢蝦釣蝦場	臺中市西屯區黎明路二段819-1號	○	○	●	○	●逾期未施作性能檢查	△	△	●未設簡易自動滅火設備	●未設	○	●未設	●未出示	○	○	●未設
40		福星美食休閒釣蝦廣場	臺中市西屯區福星路111號	○	○	●	○	○	●未設	△	●未設簡易自動滅火設備	●未設	○	●未設	●未出示	●窗簾未附加防焰標示	○	○
41	107.05.10	佳里釣蝦場	臺南市佳里區平等街16之5號	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	○	○	
42		大安南複合式釣蝦場	臺南市安南區海佃路一段345巷32號	○	○	○	○	○	○	○	●	△	○	○	●	○	○	○

釣蝦場所建管及消防安全查核結果彙整表 二

序號	查核日期	業者名稱	地址	建管查核(○符合、●不符合、△無此項目)				消防安全查核(○符合、●不符合、△無須設置或辦理)										備註
				避難層及避難層以外樓層出入口是否符合規定	走廊是否符合規定	是否辦理建築物公共安全檢查簽證申報	其他	1.滅火器是否符合規定	2.室內消防栓設備是否符合規定	3.自動撒水設備是否符合規定	4.其他滅火設備是否符合規定	5.警報設備是否符合規定	6.避難逃生設備是否符合規定	7.排煙設備是否符合規定	8.消防安全設備是否定期委託消防專技人員檢修及申報	9.是否使用具防焰標示之地毯、窗簾、布幕等物品	10.防火管理相關規定是否符合規定	
43	107.05.10	花園釣蝦場	臺南市北區育賢街255號	○	△	○	○	○	●	●	△	○	○	●	○	○	○	
44		上好釣蝦場	臺南市東區崇明十四街62-66號	○	○	○	○	○	●	△	△	●	○	●	○	△	△	
45		金吉利複合式釣蝦場	臺南市永康區永大三路5號	○	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	○	○	○	
46		龍城釣蝦場	臺南市歸仁區和平五街20號	○	○	○	○	○	●	△	●	●	○	△	○	○	△	
47		大成釣蝦場	臺南市永康區永大三路30號	○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○	○	△	